



Warszawa, dn.22.01.2019r.

Zaproszenie do składania oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Dotyczy zadania: Konserwacji instalacji ppoż. w Gmachu Samochodów i Ciągników PW

CPV: 50413200-5 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i przegląd techniczny sprzętu wchodzącego w skład instalacji przeciwpożarowej; gaśnic, hydrantów (hydranty 0-52 starego typu z wężem płaskoskładanym – 8szt., hydranty 0-25 starego typu z wężem płaskoskładanym – 9 szt., hydranty 0-25 nowego typu zgodne z PN-EN-671-1 – 8szt), szafek hydrantowych, akustycznej instalacji alarmowej, pompowni pożarowej (dwie pompy LFP typ LP-65.125, jedna bytowa, druga hydrantowa), system oddymiania (do oddymiania wykorzystano istniejące okna na klatkach schodowych, zastosowano centralę oddymiania D+H typi RZN 4108-K V2, instalacja posiada trzy przyciski RT- 42- 2szt i RT-420ST – 1sz.), i elektromagnesów zwalniających drzwi klatek schodowych (chwytaki elektromagnetyczne EM-900N) w Gmachu Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej mieszczącym się przy ul. Narbutta 84 w Warszawie.

Z czynności wykonanych w ramach konserwacji i przeglądu technicznego powstanie protokół zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów oraz z zasadami Polskich Norm.

Ponadto w ramach zamówienia należy dokonać aktualizacji Instrukcji ppoż. Aktualna instrukcja znajduje się na stronie internetowej Wydziału SiMR PW.

Oczekujemy również od Wykonawcy sprawdzenia i ewentualnego uzupełnienia oznakowania przeciwpożarowego gmachu.

Wymiana uszkodzonego, niesprawnego sprzętu, brakującego oznakowania odbędzie się po wcześniejszym przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji cenowej.



Posiadany sprzęt:

- Gaśnice - 30 szt.
- Hydranty - 25 szt.
- Szafki hydrantowe - 25 szt.
- System odymiania grawitacyjnego 2 szt.
- Pompownia pożarowa - 1 szt.
- Dźwiękowe systemy alarmowe 1 szt. (9 syren).

Ilość kondygnacji budynku: 5 plus pomieszczenia piwnicy, 3 klatki schodowe. Budynek posiada 12 wyjść ewakuacyjnych.

Termin wykonania przeglądu: do 15 marca 2019r.

Termin dostarczenia protokołu 14 dni od daty zakończenia przeglądu instalacji przeciwpożarowej, dostarczenie protokołu będzie podstawą do wystawienia faktury.

Zapłata nastąpi w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań, do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji zamówienia. Ofertę prosimy przedstawić za pomocą załączonego formularza.

Ofertę należy złożyć do dnia 6 lutego 2019 r. do godz. 13.30 drogą elektroniczną na adres: wioletta.bartosiak@pw.edu.pl.

Kryterium wyboru oferty będzie cena. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną z spośród ofert dostarczonych w terminie i spełniających wymagania opisane w powyższym zaproszeniu.

z poważaniem

mgr Wioletta Bartosiak