

**Załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego z dnia 23.01.2019**

**Jednostki objęte konserwacją**

LP.	Nazwa urządzenia	Ilość urządzeń	Numer pomieszczenia	Termin konserwacji	
				marzec	wrzesień
1	Klimatyzator kanałowy Toshiba (2xRAV-SM802AT, 2xRAV-SM1102AT)	4	1.2	X	
2	Klimatyzator multi-split Toshiba (Jednostka zew. RAS-3M18-SACV oraz jednostki wew. RAS-M-10SKCV-E (Toshiba))	1	0.12	X	
3	Klimatyzator Mitsubishi Electric MUH-GA60VB	1	Serwerownia	X	X
4	Klimatyzator podsufitowy FDR/FDC Mitsubishi	1	3.12	X	
5	Klimatyzator precyzyjny EMICON ED.A 61.B	1	0.3a	X	X
6	Klimatyzator multi-split MDV M020A-21HRN2	1	1.3a i 1.3b	X	
7	Klimatyzator multi-split MDV M020C-18HRN1	1	1.7a i 1.7b	X	
8	Klimatyzator Fujitsu ASY9USCCW	1	2.18a	X	
9	Klimatyzator Fujitsu ASYG 14LECA	1	3.9	X	X
10	Klimatyzator Fujitsu typu INVERTER-AWY- 17LSAZ	1	0.6 (Dziekanat)	X	
11	Wentylator osiowy Venture Industries typ AFW/2-315-075T	2	0.2 IMRC, 0.12 IPBM	X	
12	Agregat skraplający typ MCE 361.K firmy EMICON (dystrybutor Geoclima)-6,4 kg czynnika R407C	1	sala multimedialna	X	

13	Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna DOSPEL typ TAMPA T3/NW-213E/2-2;2-2/L;P wielkość 3	1	sala multimedialna	X	X
14	Centrala wentylacyjna DOSPEL DEIMOS 1/N-5A/1-1/P wielkość 1, Wentylator kanałowy firmy Systemair RSI 60-35L3,	1 komplet	1.2	X	X
15	Centrala wentylacyjna DOSPEL DEIMOS 1/N-5A/1-1/P wielkość 2, Wentylator kanałowy firmy Systemair RSI 70-40L3,	1 komplet	0.3a	X	X
16	Instalacja wyciągu spalin, wentylator Dachowy Klimawent WP-5-D, odsysacz bębnowy Klimawent typ ALAN-U/C-8	1 komplet	0.3a	X	X
17	Centrala wentylacyjna VTS typ VS-15-L-H wielkość 15, Wentylator kanałowy firmy Systemair RSI 70-40 LI, Awaryjnie załączany Wentylator kanałowy typu TD 500/160,	1 komplet	0.12	X	X
18	Centrala wentylacyjna VTS typ VS-15-R-H/S-T wielkość 15, Centrala wentylacyjna VTS typ VS-10-L-H/S-T wielkość 10,	2	1.11	X	X
19	Wentylator łazienkowy Helios typ ELS-VN 60/35	1	0.2aIP	X	

20	Instalacja wyciągu spalin, wentylator dachowy WP-D, odsysacz bębnowy Klimawent typ ALAN-U/C-8 (dodatkowo do jednego kompletu),	3	0.2aIP	X	
21	Centrala nawiewno-wyciągowa z wymieninikiem krzyżowym firmy VTS typu VS-15-R-PH-T z dwoma wentylatorami	2	0.2aIP	X	X
22	Centrala nawiewna firmy VTS typ VS-15-R-H-T i wentylator Dachowy Systemair typ DVSI 400DV,  Centrala nawiewno-wyciągowa z wymieninikiem krzyżowym firmy VTS typu VS-10-R-PH/SS-T,  Centrala nawiewno-wyciągowa z wymieninikiem krzyżowym firmy VTS typu VS-15-R-PH-T	3	1.1	X	X
23	Wentylator dachowy Klimawent typ WP-5-D,	2	1.1	X	
24	System wyciągu spalin z 4 kabin hamowni	1	0.2aIP	X	
25	Klimatyzator Mitsubishi MSZ- GA71VA-E1	1	4.8	X	
26	Klimatyzator MDV MSR1-12HRN1- QC2	1	0.06	X	

X – oznacza planowaną datę przeglądu dla urządzenia (dwa razy w roku lub raz).